



Amt für öffentliche Ordnung

**INFORMATIONSBLATT
zur Vorlage eines Überprüfungs-
befundes gemäß § 134 WRG**

Schwarzstrasse 44
Postfach 63
5024 Salzburg

**Mineralölverunreinigte Oberflächen-
bzw. Waschwässer**

Tel. +43 662 8072 3170
Fax +43 662 8072 2068
ordnungsamt@stadt-salzburg.at

Stand: Jänner 2010

I. RECHTLICHE GEGEBENHEITEN/EINHALTUNG DER BEWILLIGUNG

Wasserrechtlicher **Bewilligungsbescheid**: Datum und Geschäftszahl

Wasserrechtlicher **Überprüfungsbescheid**: Datum und Geschäftszahl

Ist eine Einsichtnahme in die Bescheide und Planunterlagen erfolgt?

Bestehen Abänderungen gegenüber der o.a. wasserrechtlichen Bewilligung?

- 1) in baulicher Hinsicht?
- 2) hinsichtlich Einhaltung des Wasserkonsenses:
 - bewilligte Wassermenge, Einzugsflächen?
- 3) Hinsichtlich der Qualität des abgeleiteten Wassers:
 - Welche Waschmittel werden verwendet oder fallen auch andere betriebliche Abwässer an, wenn ja welche?
 - Angaben über deren chemische Beschaffenheit etc.

II. BAULICHER ZUSTAND DER ANLAGE:

- 1) Waschplatz, Abstellflächen, Manipulationsflächen:
 - Zustand, Gefälleverhältnisse, Dichtheit der Beläge
- 2) Revisionsschächte/Schlammfänge/Abscheideanlagen:
 - Zustand, Mängel, Dichtheit
- 3) Sickeranlage/Ableitungskanal:
 - Zustand, Mängel (Aussagen über Sicherfähigkeit, Filteraufbau,
 - Verschlammung/Rückstau, Dichtheit der Kanäle)

III. WARTUNG UND REINIGUNGSEFFEKT:

- 1) Ist ein ordnungsgemäß geführtes Wartungsbuch vorhanden?
Intervall der Räumungen? – Können die Eintragungen bewiesen werden (z.B. durch Räumungsrechnungen?)
- 2) Wenn Wartungsarbeiten nicht an Hand eines Wartungsbuches nachgewiesen werden können, sind Belege über die durchgeführten Räumungen vorhanden?

- 3) Welche Wartungsarbeiten wurden in letzter Zeit durchgeführt (z.B. Entsorgung des Abscheiderinhaltes)?
- 4) Reinigungseffekt:
 - Befundaufnahme des IST-Zustandes mit Probenahme
(Parameterumfang gemäß Bew. Bescheid bzw. einschlägiger Richtlinien)

IV. ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

- 1) Mängel?
- 2) erforderliche Maßnahmen?
- 3) Verbesserungsvorschläge/empfohlene Maßnahmen?

Liste von Zivilingenieuren in der Stadt Salzburg (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die entsprechende Befunde bei der Wasserrechtsbehörde vorgelegt haben:

- 1) BAUEREGER Norbert Dipl. Ing.;
Rainerstraße 2 Tel.: 87 07 16
- 2) BERGER Peter Dipl. Ing.;
Sebastian-Kneipp-Straße 12 Tel.: 82 48 08
- 3) FELBER Georg Dipl. Ing.;
Dr. Adolf-Altmann-Straße 20/6 Tel.: 82 50 21
- 4) FORSTHUBER Thomas Dipl. Ing.;
Julius-Welser-Straße 15 Tel.: 82 46 16
- 5) HAIDER Reinhold Dipl. Ing.;
Schillerstraße 25 Tel.: 43 32 57
- 6) KOHLHOFER Zoltan Dipl. Ing.;
Nonntaler Hauptstraße 68 Tel.: 82 08 75 – 0
- 7) REIBENWEIN– FORSTHUBER ZT GmbH;
Julius-Welser-Straße 15 Tel.: 82 46 16
- 8) SCHÜFFL Eberhard Dipl.-Ing.;
Julius-Welser-Straße 15 Tel.: 43 49 01
- 9) STRASCHIL Hubert Dipl. Ing.;
Köchelstraße 2, 5020 Salzburg Tel.: 83 10 60
- 10) WEINBERGER Peter Dipl. Ing.;
Grazer Bundesstraße 19 A Tel.: 64 93 46
- 11) WÖLFLE Haimo Dipl. Ing.;
Sinnhubstraße 10 Tel.: 82 91 64, 82 91 61

Weitere Namen von Zivilingenieuren für Bauwesen oder für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft sind im Amtlichen Telefonbuch (**Branchenverzeichnis**) der Stadt Salzburg angeführt.

HINWEIS:

Gemäß § 137 Abs. 1 Nr. 22 des Wasserrechtsgesetzes 1959 i.d.F. der WRG-Novelle 2006, BGBl. I Nr. 123/2006, **begeht derjenige eine Verwaltungsübertretung** und ist mit einer Geldstrafe bis zu € 3.630,00 zu bestrafen, **der einen Überprüfungsbefund** gemäß **§ 134 WRG 1959** der Wasserrechtsbehörde **nicht fristgerecht vorlegt**.